

110 學年度第 1 學期「總務處與學生代表座談會」紀錄

時間：110 年 10 月 21 日(四)12:10

地點：行政大樓 4 樓會議室

主持人：潘吉祥總務長

紀錄：鄒綺華

出席人員：(如附簽到表)

壹、主席致詞

本學期因實體上課延後，所以在學校 12 月 5 日辦理「師生座談會」前，僅辦這一次「總務處與學生代表座談會」。

會議前同學事先提出的問題，總務處及環安中心已有回覆說明，同學如對說明有異議，或臨時有其他問題，都可以利用這個機會提出。

本次會議紀錄會發送學務處公告，讓同學們了解所提出問題及建議事項已改善，並請會長協助向系上同學宣導。

貳、討論問題與建議事項：

一、停車場問題

1. 二停車場沒有劃格線。



【環安中心回覆】

因第一及第二機車停車場為臨時設施故以現有狀況使用，待第三機車停車場興建時將納入規劃考量。

2. 二停部分區域有沙子、小石頭，地板沒有鋪平，容易造成騎車危險，學校能否進行改善？

(1) 事務組回覆：

已請清潔公司進行清掃，並要求清潔公司每週派員巡檢並清掃。


(2) 營繕組回覆(地板沒有鋪平：

二停性質為臨時機車停車場且已於 110 年 2 月完成路面整補(平)工程，所指部分為停車區域，若依規定行駛尚無立即危險，另本校將於勤創基地北側興建機車停車場，目前正辦理發包作業中，預估 111 年底完工，俟該停車場完工後將可提供可遮雨及地面平整之機車停車場。



二、燈光問題

1. 操場外的走道、路燈很少(靠近車道)。(如照片)



【營繕組回覆】所建議區域為榕樹區，其步道長度尚短且僅有存樹枝幹之陰影，餘區域光線尚屬明亮，另考量需埋設管路於榕樹根系之下，日後維護較困難，建議維持現況並適度修剪樹枝。

2. 明秀湖步道光線陰暗，能否加裝路燈。



【營繕組回覆】

因明秀湖之性質屬滯洪池，於非鄰近車道區域已設有景觀燈，至於環湖步道位於淹水區域（棧道上之燈屬低電壓 LED 景觀用燈），若於步道上設置路燈時，會有發生漏電之安全疑慮，另就所建議 3 棵芒果樹區域之步道部分，會列入後續改善事項內。

3. 青永館樓梯很暗能否加裝感應式電燈(電梯側)。(明確位置如圖)




【事務組回覆】

青永館 B1F-B2F 梯間燈管衰減變暗亮度不夠，更換燈管後亮度充足。

三、其他問題

1. 7-11 接機械館的轉角，地面不平會積水。



【營繕組回覆】 將配合改善其地面不平及積水問題。

營繕組廖組長補充說明：已請建築師規劃設計，預計於年底前發包

及施工，明年初完工。

2. 勤益大道機車禁止進入的標示不清楚。

【環安中心回覆】工管系旁車道通路因架設防疫帳篷，以致告示牌被遮蔽，現已移至明顯處。



告示牌已移至明顯處



3. 明秀湖草很高，需要清理。



【事務組回覆】已修剪完畢。

參、臨時動議

課外活動指導組行政專員李坤憲：

感謝總務長、環安中心主任、暨事務組組長與業務同仁長年幫忙，如宜國協助場地管理、耀文協助電路維修、營繕組協助校園機車路平等。

本次會議紀錄仍比照往例由各系學會留存，並於各系群組及粉絲頁公告同學週知，除讓各系學生知道，總務處已建立意見反映及溝通交流平台，能適時將所發現之問題給予答覆並逐次改善。

以下為臨時動議問題：

1. 新校區已規劃的停車場是許多師生關心的工程之一，建物示意圖可

否隨會議紀錄檢附供大家詳參，便於今日與會的會長轉傳系上同學知道。

2. 「鑑心廣場」目前為學生社團頻繁使用之場域，前往此處之路徑多從明秀湖湖畔小徑跨越，然夜間並無相關燈光設施照路，除行走易發生危險，路徑上常有昆蟲及爬蟲滋擾，常使師生驚嚇與不安，如果安裝燈桿或埋設管線易造成植物樹根破壞，建議是否可以安裝無電源供應之獨立式太陽能燈(白天蓄電、晚上照明)取代，先供師生於夜間行走時能夠安心。

環安中心林主任：

新校區草叢多易有蛇類等爬蟲類動物，同學如發現可通報學校，會轉請動保處或農業局等單位協助處理；滯洪池邊有青蛙，蛇類會靠近，形成食物鏈，所以趕不走蛇類，建議以加強燈光及修剪草的方式處理。

營繕組施技正：

明秀湖車道側已設有路燈，非道路側則設有庭園立燈，而所建議之太陽能燈有「蓄電池式」路(庭園)燈及路面指引用之「封裝式」太陽能燈等二種形式，其中「蓄電池式」仍有淹水之疑慮，且因只能倚靠太陽光來充電，光源較不穩定，本組將再檢討可行之改善方案。

總務長：

1. 在明秀湖邊等危險角落加裝燈具，增加照明度是有必要性的，但因光源不穩定並考量安全性，會再與相關單位討論可行之規劃方式。
2. 會議紀錄請學務處放在相關網站及粉絲頁等協助宣傳，以便同學了解學校已在進行的工作，相似的問題也不用再次提問。

肆、建議事項：

一、電機系系陳柏瑋會長：

停三機車停車場靠近管理館，將來第一及第二機車停車場廢掉後，學生到工程館及青永館步行要花很多時間，是否有規劃其他的地方可以停放機車。

營繕組廖組長說明：

1. 首先說明「停三機車停車場」係因土地名稱是停三用地而暫時命名，不是「第三機車停車場」（因將來已無目前之第一、第二機車停車場），建議該停車場名稱將來可統籌規劃後重新命名。
2. 停三機車停車場建築師設計是地下一層及地面層，地面層於取得使用執照後會再加裝太陽能車棚。
3. 目前勤益學舍 B1 停車場已提供停放機車，明年 B2 停車場也會規劃為機車停車場，使學校東西兩側均有相當數量之機車停車空間，可縮短走路路程。

二、機械系系白晉璋會長：

「鑑心廣場」因沒有雨遮設施，以致下雨就無法使用，是否可以加裝遮雨設施，以便雨天仍可以使用。

營繕組廖組長說明：

依據核准的開發計畫，鑑心廣場區域並沒有規劃建築物，如欲增設永久遮雨設施，在不違反開發計畫及環評規定及前提下，惟有透過辦理變更開發計畫及環評差異分析一途（須耗時 2~3 年），因事涉學校整體規劃，仍需審慎考量。

【散會】 13 時 10 分

【附件】機車停車場

目前本校機車停車場為臨時性機車停車場，且無設置遮雨(陽)設施，為提供師生完善安全之停車空間，本校將於新校區停3用地(勤創基地北側)興建一座機車停車場(停車空間位於地面層及地下一層)，地面層於取得使用執照後會再加裝太陽能車棚，預計於111年底完工，停3機車停車場完工後與勤益學舍地下室機車停車空間合計共可容納約2,500輛機車，可朝機車不進入校園目標邁進。另本工程亦將於勤創基地南側興建一座景觀造園實習場，以提供一座合格之景觀造園實習檢定場地。【如下圖】

